



- * 特記なし配線設備は下記による。
- CV 55°-3C (FEP 30)
 - CV 8°-3C (FEP 30)
 - CV 14°-3C (FEP 40)
 - G (FEP 30)
 - K --- リフトホール (既設) (H=500mm 高さ上げ)
 - H --- (新設)
 - ▽ --- ガラス直設型 (コンクリート壁)
 - --- プラホックス 300×300 (SUS)
- * リフトホールの寸法は 600×900 とする。
- --- C.B 119×54 (寸法) (照明器具設置スペース)
 - --- 電圧移動
 - ⊠ --- 公衆電話移動
- * 空配管の管径は 20mm とする。
- * 地中埋設深さは GL-1200 とする。
- AS --- 照度計
- ◇ CV-T 38° E55 (FEP 50)
 - ◇ CV 8°-3C (FEP 30) × 5 CV 14°-3C (FEP 40) × 4 (FEP 40)
 - ◇ CV 14°-3C (FEP 40) × 3 ◇ CV-T 38° E5.5 (FEP 50) (FEP 40)
 - ◇ CV 55°-3C (FEP 30) × 2 CV 8°-3C (FEP 30) × 2
 - ◇ CV 55°-3C (FEP 30) × 5 CV 8°-3C (FEP 30) × 2 は、手前同様とする。