機器表（3）

記号	名称	仕様			台数	動力 φ	動力 V	動力 KW	動力 起動	設置場所	メーカー・型番・法規
PAC-1	空冷ヒートポンプピル用マルチ	型式	インバータータイプ	10HP	1					屋上	ダイキン工業
	室外機	冷房能力	25,000 kcal/h								RSXY 10 H
		暖房能力	28,000 kcal/h	COMP		3	200	3.5+3.75			
		付属品	スプリング防振架台	FAN		3	200	0.2+0.14			
PAC-101	室内機	型式	天井埋込カセット型	2.5HP	4					ミーティングルーム	FXYC 63 H
		冷房能力	6,300 kcal/h	FAN							
		暖房能力	7,100 kcal/h								
		送風機	1,020 m³/h			1	200	0.03			
		加湿器	自然気化式								
		電気ヒーター				1	200	2.1			
		フィルター	中性能フィルター	(NBS65%以上)							
		附属品	リモコン								
PAC-2	空冷ヒートポンプピル用マルチ	型式	インバータータイプ	10HP	1					屋外	ダイキン工業
	室外機	冷房能力	25,000 kcal/h	COMP		3	200	3.5+3.75			RSXY 10H
		暖房能力	28,000 kcal/h	FAN		3	200	0.2+0.14			
		付属品	スプリング防振架台								
PAC-201	室内機	型式	天井埋込カセット型	2.5HP	3					管理事務室 休憩室	FXYC 63H
		冷房能力	6,300 kcal/h								
		暖房能力	7,100 kcal/h	FAN		1	200	0.03			
		送風機	1,080 m³/h								
		加湿器	自然気化式								
		フィルター	中性能フィルター	(NBS65%以上)							
		電気ヒーター				1	200	2.1			
		附属品	リモコン								
PAC-202	室内機	型式	天井埋込カセット型	1.6HP	1					委託管理事務室	FXYC40H
		冷房能力	4,000 kcal/h								
		暖房能力	4,500 kcal/h	FAN		1	200	0.02			
		送風機	780 m³/h								
		加湿器	自然気化式								
		フィルター	中性能フィルター	(NBS65%以上)							
		電気ヒーター				1	200	1.05			
		附属品	リモコン								
PAC-203	室内機	型式	天井埋込カセット型	1.25HP	2					医務室 更衣室	FXYC 32H
		冷房能力	3,150 kcal/h								
		暖房能力	3,550 kcal/h								
		送風機	540 m³/h			1	200	0.015			
		加湿器	自然気化式								
		フィルター	中性能フィルター	(NBS65%以上)							
		附属品	リモコン								
PAC-3	パッケージ型空調機	空冷型パッケージユニット		(25HPタイプ)	2					2F プール機械室	ダイキン工業
		冷房能力	50,000 kcal/h	(JIS条件)							SR 25 JBC
		圧縮機				3	200	8.0			屋外機
		送風機	屋内機	8,640 m³/h × 47 mmAq (機外)		3	200	3.7			
			屋外機	22,800 m³/h		3	200	0.28 ×2			
		温水コイル		56,000 kcal/h	(JIS条件)						
		温水量		320 l/min	(60→57℃)						
		フィルター	中性能フィルター	(NBS 65%)							
		付属品	一式，遠方発停装置								
		防振	屋内機	スプリング防振架台							
			屋外機	防振ゴム							
		運転重量	屋内機	445 kg							
			屋外機	105 x 3 kg							
		加湿器	有効 17.7 kcal/h	(蒸気加湿)							

コンクリート基礎は、全て建築工事とする。

記号	名称	仕様			台数	動力 φ	動力 V	動力 KW	動力 起動	設置場所	メーカー・型番・法規
FCU-1	ファンコイルユニット	天井埋込型	(6型)		2					エントランス	暖冷工業
		冷房能力	(顕熱量) 2,730 kcal/h	(全熱量) 3,450 kcal/h							DHP-20CHB
		暖房能力	5,530 kcal/h								
		冷温水量	12 l/min	(7→12℃)							
				(60→50℃)							
		送風機	840 m³/h ×	6 mmAq (機外)		1	100	255W			
		フィルター	中性能フィルター	(NBS 65%)							
		付属品	フィルターチャンバー，ファンチャンバー，リモコン								
FCU-2	ファンコイルユニット	天井埋込型	(8型)		10					ラウンジ(1)，(2)	DHP-20CHB
		冷房能力	(顕熱量) 3,640 kcal/h	(全熱量) 4,600 kcal/h							
		暖房能力	4,600 kcal/h								
		冷温水量	16 l/min	(7→12℃)							
				(60→50℃)							
		送風機	1,120 m³/h ×	10 mmAq (機外)		1	100	255W			
		フィルター	中性能フィルター	(NBS 65%)							
		付属品	フィルターチャンバー，ファンチャンバー，リモコン								
FCU-3	ファンコイルユニット	天井埋込型	(12型)		9					プール観客席	DHP-40CHB
		冷房能力	(顕熱量) 6,080 kcal/h	(全熱量) 7,820 kcal/h							
		暖房能力	15,310 kcal/h								
		冷温水量	28 l/min	(7→12℃)							
				(60→50℃)							
		送風機	2,040 m³/h ×	10 mmAq (機外)		1	100	510W			
		フィルター	中性能フィルター	(NBS 65%)							
		付属品	フィルターチャンバー，ファンチャンバー，リモコン								
FCU-4	ファンコイルユニット	天井埋込カセット型	(3型)		10					各ロッカー室	DCR-3PW-F3
		暖房能力	3,320 kcal/h								
		冷温水量	7.5 l/min	(60→50℃)							
		送風機	480 m³/h			1	100	64W			
		フィルター	中性能フィルター	(NBS 65%)							
		付属品	リモコン								
FCU-5	ファンコイルユニット	天井埋込カセット型	(6型)		2					監視員，受付	DCR-6PW-F3
		冷房能力	(顕熱量) 3,090 kcal/h	(全熱量) 3,940 kcal/h							
		暖房能力	6,630 kcal/h								
		冷温水量	15 l/min	(7→12℃)							
				(60→50℃)							
		送風機	960 m³/h			1	100	121W			
		フィルター	中性能フィルター	(NBS 65%)							
		付属品	リモコン								

コンクリート基礎は、全て建築工事とする。

[redacted]

竣工図

[redacted]

常総ふれあいスポーツセンター新築工事
（機械設備工事）

ARCHITECT & OFFICE BRANCH	APPR. BY	CHKD. BY	DRAWN BY	DRAWING TITLE	SCALE	DRAWING NO.
[redacted]		[redacted]	[redacted]	機器表（3）	—	AC—4

DATE

6

NO. TM-5425-OSTRICH TRACING PAPER A1 584%×841% SUPERS REINFORCED

TOYOTAMA INCORPORATED MADE IN JAPAN